



URZĄD MORSKI W SZCZECINIE

Pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin

tel.: +48 91 4403523, fax: +48 91 4403441, e-mail: jrjcecka@ums.gov.pl

Znak: PO.II.370.ZZP-3.43.18

Szczecin, dnia 10.09.2018 r.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę zjazdu technicznego na plażę w Mrzeżynie km 353,27” nr sprawy PO.II.370.ZZP-3.43.18

Dnia 31 sierpnia 2018 r. wpłynęło do Zamawiającego wskazane poniżej pytanie.

Działając na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) Zamawiający, w związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, wyjaśnia co następuje:

Pytanie

Czy Zamawiający dopuszcza na etapie realizacji zmianę wykonania narzutu na skarpie oraz pod konstrukcją zjazdu z zaprojektowanych piramidek Kardzisa 200 kg i gwiazdobloków 800 kg na narzut wykonany z kamienia hydrotechnicznego (np. kamień hydrotechniczny łamany 200 – 600 kg) ?

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający dopuszcza zmianę materiału użytego na etapie realizacji na narzuty na skarpie i pod konstrukcją zjazdu zaprojektowane z piramidek Kardzisa i gwiazdobloków na kamień łamany. Przedmiotowa zmiana, parametry fizyko-chemiczne materiału (kamienia) użytego na narzut, jego średnicę, ciężar ilość czy sposób ułożenia, będą wymagały uzyskania akceptacji Projektanta obiektu.

D Y R E K T O R
Urzędu Morskiego w Szczecinie
Wojciech Zdanowicz