

Znak:E.2704.14.2.18

Szczecin, dnia 25.09.2018 r.

Zakresem serwisu objęte są agregaty

1. Punkt Obserwacyjny Świnoujście, ul. Ku Morzu1,
Agregat ZG-1012-70/1,PZL Mielec, nr 621209, 80 kVA, rok prod.2002.
2. Świnoujście -OOW Karsibór, ul. Kanałowa14,
Agregat FI 45ASCG , FOGO, nr D5205 , 45 kVA , rok prod.2010.
3. Kapitanat Portu Szczecin, ul. Jana z Kolna 9,
Agregat ZE4c90/3/2, Andoria, nr 15214 , 20kVA, rok prod.2000.
4. Latarnia Morska Niechorze, ul. Polna 30, 72-350 Niechorze,
Agregat Andrychów, ZERD 210/2, nr 69, 9,6kW, rok prod.1999.
5. Stacja Nautyczna Dziwnów, Przymorze 3, 72-420 Dziwnów,
Agregat Mielec-Diesel, ZGC-40, nr 417110, 40kW, rok prod.2010.

Zakres prac serwisowych obejmuje:

- przegląd części mechanicznej zespołu prądotwórczego,
- przegląd części elektrycznej agregatu,
- wymianę oleju,
- wymianę filtra oleju,
- wymianę filtra paliwa,
- sprawdzenie akumulatorów i alternatora,
- pomiar rezystancji izolacji prądnicy,
- sprawdzenie w działaniu, praca próbna min 30 min.
- dojazd serwisowy wliczony w cenę przeglądu.