

Przepływ nominalny	q = 10 [l/s]
Przepływ maksymalny	Q = 50 [l/s]
Pojemność osadnika	V = 2000 [l]
Zagłębienie dna kanalizacji	B = 565 [mm]
Długość	L = 3480 [mm]
Średnica	Dw = 1200 [mm]
Wysokość	H = 1475 [mm]
Przyłącza	DN = 315 [mm]

Zakład Usług Komunalnych S.C.
70-402 Szczecin, ul.Kaszubska 59/6, tel.:4333913

Nazwa inwestycji: Posadowienie separatora z włączeniem w istniejący system kanalizacji na terenie Kapitanatu Portu w Szczecinie

Proj. K. Barański, Nr upr.231/SZ/82

Opr. J. Kiper

Temat opracowania: Separator substancji ropopochodnych

Spr. A. Poterek, Nr upr. ZAP/0233/POWS/13

Nazwa rysunku: Schemat układu podczyszczania ścieków

Nr umowy

Nr rys. 3

Branża: wod.-kan.

Faza: PROJEKT BUD-WYK.

Data: 12.2018

Skala: -