



URZĄD MORSKI W SZCZECINIE

Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

tel.: +48 91 4342474, 4343826 fax: +48 91 4344656, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl

Znak: PO-II-370/ZZP-3/16/09

Szczecin, dnia 8 lipca 2009

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „ Wykonanie opaski brzegowej zabezpieczającej klif w Trzęsaczu km 373.00 – 373.70 .

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655 wraz z późniejszymi zmianami.), wyjaśniam co następuje:

Pytanie nr 1:

Czy w pkt. 7,8,9,10 przedmiaru należy przyjąć, że przewożenie gwiazdobloków, piramidki Kardzisa oraz gruntu będzie odbywało się po plaży?

Odpowiedź nr 1

Tak. Piramidki Kardzisa i gwiazdobloki przewiezione zostaną po plaży w miejsce wskazane przez Inwestora (po zachodniej stronie ściany w Trzęsaczu). Ziemia pochodząca z wykopów zostanie złożona na plaży, u podnóża klifu, poza wybudowaną opaską.

Pytanie nr 2

W pkt. 17 przedmiaru robót podano, że należy zamontować 1120 kpl płyt (jeden komplet to dwie płyty). Naszym zdaniem przedmiar powinien zostać zmieniony na 560 kpl (zakładając, że jeden kpl to dwie płyty).

Odpowiedź nr 2

W pkt. 17 przedmiaru pomyłkowo podano ilość kompletów płyt w wysokości 1120. Komplet elementów montowanych na głowicach pali zawiera 2 płyty ilość kompletów wynosi 560.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Jacek Cichocki

