



URZĄD MORSKI W SZCZECINIE

Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

tel.: +48 91 4403523, fax: +48 91 4403441, e-mail: mczajkowska@ums.gov.pl

Znak: PO-II - 370/ZZP-3/31/17

Szczecin, 24 sierpnia 2017 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont sieci zasilająco-sterowniczej oraz szaf sterowniczych i urządzeń automatycznego systemu odwadniania klifu w Rewalu” nr sprawy PO-II-370/ZZP-3/31/17.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dnia 22 sierpnia 2017 roku wpłynęło do Zamawiającego **pytanie następującej treści:**

1. Prosimy o podanie rozwiązania na odłączenie pompy znajdującej się na głębokości 9 m od rury tłocznej fi 32 mm (brak z jakiego materiału jest rurociąg tłoczny) w studni o śr. fi 270 mm i podłączenia do istniejącego układu hydraulicznego.

Działając na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.) Zamawiający, w związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, wyjaśnia co następuje:

Odpowiedź na pytanie 1

Pompy zamocowane są na przewieszkach.

Rury tłoczne wykonane są z tworzywa PCV, fi 32 mm.

Całość jest demontowalna po uprzednim odłączeniu w górnej części studni rury tłocznej oraz kabli zasilających i sterowniczych.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Z up. Dyrektora Urzędu Morskiego
w Szczecinie

Z. Piętko
mgr inż. Zbigniew Piętko
Z-ca Dyrektora ds. Technicznych