



Urząd Morski w Szczecinie
ul. Plac Stefana Batorego 4, 71-207 Szczecin

tel.: +48 91 4403523, fax: +48 91 4403441, e-mail: mgiergiel@ums.gov.pl

Znak: PO-II.260.37.20

Szczecin, dnia 21 września 2020 r.

Dotyczy: postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. **“Prace remontowe w Kamieniu Pomorskim: Część A Remont Nabrzeża Barkowego wraz z remontem sieci kanalizacyjnej; Część B Zabezpieczenie pali na pomostach: Pasażerskim i Spacerowym”**

WYJAŚNIENIA TREŚCI
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
(dalej jako „SIWZ”)

W dniu 17 września 2020 r. wpłynęły do Zamawiającego pytania o wyjaśnienie treści SIWZ. Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oraz na podstawie rozdziału IX ust. 1 SIWZ, Zamawiający - Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie udziela niniejszym następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Część A: Prosimy o potwierdzenie, że belki odbojowe nabrzeża mają mieć przekrój 205 x 205mm zgodnie z rysunkiem nr 6 branży hydrotechnicznej.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie belek odbojowych z elastomeru o przekroju nie mniejszym niż 200mm x 200mm.

Pytanie nr 2:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 29.09.2020 r. z uwagi na termin oczekiwania na pozyskanie ofert cenowych na materiały ujęte w projekcie.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu składania ofert.

Wojciech Zdanowicz
Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Odpowiedzi na pytania nie powodują zmiany treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu.