

Załącznik Nr 1
do wzoru umowy
ZT-I-241/184/2/15

Opis przedmiotu umowy

Stacjonarny agregat prądowórczy firmy FOGO FP 80-ASCG TYP: FDG 80 PD

Agregat zbudowany na silniku PERKINS o mocy znamionowej 80 kVA- 64 kW i mocy maksymalnej 88 kVA – 70 KW.

Przystosowany do pracy z układem SZR.

Układ SZR w wersji z przełącznikami w obudowie niezależnej do instalowania w pomieszczeniu rozdzielni głównej.

W obudowie wyciszzonej i odpornej na warunki atmosferyczne.

Agregat posiada układ podgrzewania bloku silnika.

Wyposażony w ładowarkę akumulatora.

Do Wykonawcy należy pierwsze podłączenie i uruchomienie agregatu prądowórczego oraz przeszkolenie pracowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie prawidłowej obsługi agregatu.

INSPEKTOR
Oddział Zaopatrzenia
Wydział Zaopatrzenia i Transportu
Julia Szlapińska