

**Załącznik Nr 1  
do wzoru umowy  
ZT-I-241/166/2/15**

### **Opis przedmiotu umowy**

#### **Stacjonarny agregat prądowórczy firmy FOGO FP 80-ASCG**

Agregat zbudowany na silniku PERKINS o mocy znamionowej 80 kVA- 64 kW i mocy maksymalnej 88 kVA – 70 KW.

Przystosowany do pracy z układem SZR.

Układ SZR w wersji z przełącznikami w obudowie niezależnej do instalowania w pomieszczeniu rozdzielni głównej.

W obudowie wyciszonej i odpornej na warunki atmosferyczne.

Agregat posiada układ podgrzewania bloku silnika.

Wyposażony w ładowarkę akumulatora.

**Do Wykonawcy należy pierwsze podłączenie i uruchomienie agregatu prądowórczego oraz przeszkolenie pracowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie prawidłowej obsługi agregatu.**

  
**INSPEKTOR**  
Oddziału Zaopatrzenia  
Wydział Zaopatrzenia i Transportu

*Julita Szłapińska*