

Znak:E-2704/11/3/17

Szczecin, dnia 16.10 .2017 r.

Zakresem serwisu objęte są agregaty

1. Punkt Obserwacyjny Świnoujście, ul Ku Morzu1,
Agregat ZG-1012-70/1, PZL Mielec, Nr.621209, 80 kVA, rok prod.2002r.
2. Świnoujście -OOW Karsibór, ul Kanałowa14,
Agregat FI 45ASCG , FOGO, Nr.D5205 , 45 kVA , rok prod.2010r.
3. Kapitanat Portu Szczecin, ul Jana z Kolna 9,
Agregat ZE4c90/3/2 , Andoria ,Nr 15214 , 20kVA, rok prod.2000r.

Zakres prac serwisowych obejmuje:

- przegląd części mechanicznej zespołu prądotwórczego,
- przegląd części elektrycznej agregatu,
- wymianę oleju,
- wymianę filtra oleju,
- wymianę filtra paliwa,
- sprawdzenie akumulatorów i alternatora,
- pomiar rezystancji izolacji prądnicy,
- sprawdzenie w działaniu, praca próbna min 30 min.
- dojazd serwisowy wliczony w cenę przeglądu.