

Znak sprawy: P.II.379.ZZP.2.350.18
(numer wniosku nadany przez Zespół ds. Zamówień Publicznych)
E-2704.13.3.18
(numer wniosku nadany przez komórkę organizacyjną)

Zapytanie ofertowe

Zamawiający, Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Plac Batorego 4 70-207 Szczecin zaprasza do złożenia oferty na:

1. Tytuł zamówienia – przygotowanie techniczne kotłowni do sezonu grzewczego 2018/2019 w UMS.
2. Opis przedmiotu zamówienia – zakup i montaż części zamiennych do kotłowni w obiektach Urzędu Morskiego celem przywrócenia pełnej sprawności technicznej (załącznik nr 1).
3. Warunki udziału w postępowaniu* - do oferty należy załączyć kserokopie zaświadczenia kwalifikacyjnego „E” i „D” pracowników przewidzianych do wykonania prac montażowych.
4. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej – najniższa cena brutto.
5. Osoba/y upoważniona/y do kontaktów z Wykonawcami w godz. 8⁰⁰-14⁰⁰:
- Kazimierz Karbowski – tel. (91) 44-03-313.
6. Oferta powinna zawierać:
 - a) nazwę Wykonawcy
 - b) adres Wykonawcy
 - c) cenę netto
 - d) stawkę podatku VAT
 - e) cenę brutto
 - f) termin wykonania zamówienia
 - g) okres gwarancji * - na wymienione części i zamontowane podzespoły – 12 miesięcy lub tak jak określił producent części zamiennych.
 - h) podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej
 - i) zgodę na podpisanie umowy na warunkach zawartych w załączonym do zapytania wzorze umowy*.

7. Miejsce i termin złożenia oferty

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 28.09.2018 r. do godziny 12⁰⁰ na adres Urząd Morski w Szczecinie Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin Zespół ds. Zamówień Publicznych pok. 110 z dopiskiem :.(oferta na przygotowanie techniczne kotłowni do sezonu grzewczego w UMS).

(tytuł zamówienia)

8. Załączniki do oferty * - kserokopie zaświadczenia kwalifikacyjnego „E” i „D” pracowników przewidzianych do wykonywania montażu części zamiennych i systemu detekcji gazu ziemnego.
Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wykonania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO (wzór w załączeniu).
9. Informacje dodatkowe *

Podpis Dyrektora Urzędu lub osoby upoważnionej

.....
DYREKTOR
Urzędu Morskiego w Szczecinie

.....
Wojciech Zdanowicz

* - o ile dotyczy

Wykaz obiektów w Urzędzie Morskim Szczecin.

1. Kapitanat Portu Dziwnów, ul. Portowa 23,
 - zamontowanie zaworu odcinającego dopływ gazu MAG-1",
 - zainstalowanie szafki gazowej zabezpieczającej zawór MAG,
 - zainstalowanie systemu detekcji gazu – Alter.
2. Bosmanat Portu Mrzeżyno, ul. Marynarska 1,
 - zamontowanie zaworu odcinającego dopływ gazu MAG-1",
 - zainstalowanie szafki gazowej zabezpieczającej zawór MAG,
 - zainstalowanie systemu detekcji gazu – Alter.
 - manometr MCR-3 do kotła gazowego ISOMAX F28E.
3. Baza Oznakowania Nawigacyjnego Świnoujście, ul. Fińska 5,
 - naczynie przeponowe typu reflex 35 l – 3/4",
 - zawór bezpieczeństwa na zimną wodę SYR 3/4" - 1", 6 barów.
4. Obwód Ochrony Wybrzeża Niechorze, ul. Nadmorska 4,
 - czujnik ciśnienia wody w kotle Brötje WGB 38C,
 - zawór trójdrogowy centralnego ogrzewania.
5. Obwód Ochrony Wybrzeża Wolin, ul. Niedamira 22,
 - sterownik pogodowy.
6. Obwód Ochrony Wybrzeża Dziwnów, ul. Mickiewicza 31,
 - odpowietrzniki automatyczne – 3 sztuki,
 - manometry 1/2" wyjście dolne – 2 sztuki,
 - manometry 1/2" wyjście tylne – 2 sztuki.
7. Obwód Ochrony Wybrzeża Nowe Warpno, ul. Kilińskiego 5,
 - zawory kulowe DN-25 – 2 sztuki,
 - pompa centralnego ogrzewania ALPHA 25-80- 1 sztuka,
 - sterownik logomatic do kotła olejowego Buderus Logano G-125 WS SE 34 kW,
 - odpowietrznik automatyczny – 1 sztuka.

....., dn.

(miejsowość)

(data)

.....
(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

.....
(podpis osoby upoważnionej)

¹⁾ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).