



URZĄD MORSKI W SZCZECINIE

Pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin

tel.: +48 91 4342474, fax: +48 91 4344656, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl

Szczecin, dnia 18 czerwca 2021 r.

Znak sprawy:

(PO-II.2630.119.21)

(numer wniosku nadany przez Zespół ds. Zamówień Publicznych)

(GA-IV.2630.6.21)

(numer wniosku nadany przez komórkę organizacyjną)

Zapytanie ofertowe

Zamawiający, Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin, zaprasza do złożenia oferty na:

1. Tytuł zamówienia

Stała konserwacja przepompowni ścieków w Kapitanacie Portu w Trzebieży, przepompowni ścieków w Wolinie oraz pompowni ścieków EPS w Bazie Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie.

2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest stała konserwacja:

1. Zbiornikowej przydomowej przepompowni ścieków w Kapitanacie Portu w Trzebieży, 72-020 Trzebież, ul. Portowa 23.
2. Przepompowni ścieków w Bosmanacie Portu w Wolinie, 72-510 Wolin, ul. Niedamira 22.
3. 3 pompowni ścieków EPS w Bazie Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie, 71-727 Szczecin, ul. Światowida 16 c.

I.

Kapitanat Portu w Trzebieży, 72-020 Trzebież, ul. Portowa 23

1. Zakres prac obejmuje wykonanie przeglądów okresowych oraz bieżącą konserwację:
 - a) dwóch pomp typu Homa: GRP 16 D-zgodnie z instrukcją producenta co 6 miesięcy lub po przepracowaniu w trudnych warunkach 1000 rbh,
 - b) armatury – co 12 miesięcy,
 - c) sterownicy – sprawdzenie wizualnie stanu lampek kontrolnych,
 - d) rozdzielni – co najmniej 1 raz na 6 miesięcy sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwpożarowej poprzez wyłączenie zabezpieczenia różnicowo prądowego przyciskiem TEST,
 - e) sprawdzenie stanu technicznego zespołów zabezpieczających i sterujących oraz stanu technicznego kabli i przewodów, co najmniej 1 raz na 6 miesięcy,
 - f) sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwpożarowej poprzez dokonanie pomiarów przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia wraz

z dostarczeniem Zamawiającemu protokołu z wykonanych prac kontrolno-pomiarowych, co najmniej - 1 raz na rok.

2. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości pracy przepompowni ścieków, Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia usterki lub awarii w ramach niniejszej umowy w terminie 3 dni od daty zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego.
3. Wykonawca w ramach bieżącej konserwacji i w ramach wynagrodzenia umownego będzie dokonywał wymiany materiałów drobnych użytych do naprawy i regulacji w kwocie nie przekraczającej 100,00 zł netto raz na pół roku.
4. Podstawą do wystawienia faktury za wykonaną usługę będzie „Protokół z przeglądu technicznego urządzeń” potwierdzony przez kierownika placówki Urzędu: Kapitana Portu Trzebież lub osobę przez niego wskazaną.
5. Bieżąca konserwacja, dla której przewidziano w ust. 1 sześciomiesięczne okresy będzie wykonywana przez Wykonawcę po uprzednim telefonicznym powiadomieniu osoby do bezpośredniego kontaktu w dniach od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do 14.00 w następujących terminach:

- 2021 r. -- do 30 listopada
- 2022 r. – do 30 czerwca
- 2022 r. – do 30 listopada
- 2023 r. – do 30 czerwca
- 2023 r. – do 30 listopada

II.

Bosmanat Portu w Wolinie, 72-510 Wolin, ul. Niedamira 22

1. Zakres prac obejmuje wykonanie przeglądów okresowych oraz bieżącą konserwację przepompowni ścieków z pompą zatapialną SULCER ABS AS 0530 - 0841:
 - a) kontrola oraz sprawdzenie funkcjonowania stacji podnoszenia, 1 raz na rok,
 - b) dokonywanie konserwacji stacji podnoszenia, 1 raz na rok,
 - c) sprawdzenie funkcjonowania automatycznego układu sterowania poziomem, 1 raz na rok,
 - d) sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwpożarowej poprzez włączenie zabezpieczenia różnicowo prądowego przyciskiem TEST, 1 raz na rok,
 - e) sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwpożarowej poprzez dokonanie pomiarów przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia wraz z dostarczeniem Zamawiającemu protokołu z wykonanych prac kontrolno-pomiarowych, 1 raz na rok.
2. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości pracy przepompowni ścieków, Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia usterki lub awarii w ramach niniejszej umowy w terminie 3 dni od daty zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego.
3. Wykonawca w ramach bieżącej konserwacji i w ramach wynagrodzenia umownego będzie dokonywał wymiany materiałów drobnych użytych do naprawy i regulacji w kwocie nie przekraczającej 100,00 zł netto rocznie.
4. Podstawą do wystawienia faktury za wykonaną usługę będzie „Protokół z przeglądu technicznego urządzeń” potwierdzony przez kierownika placówki Urzędu: Kapitana

Portu w Dziwnowie lub Bosmana Portu w Wolinie.

5. Bieżąca konserwacja, o której mowa w ust. 1 będzie wykonywana przez Wykonawcę raz na rok w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od: 7.30 do 14.00 po uprzednim powiadomieniu osoby wskazanej w umowie do kontaktu bezpośredniego w następujących terminach:
 - 2022 r. – do 30 czerwca
 - 2023 r. – do 30 czerwca

III.

Baza Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie, 71-727 Szczecin, ul.Światowida 16c

1. Zakres prac obejmuje wykonanie przeglądów okresowych oraz stałą konserwację pompowni ścieków EPS. Do podstawowych czynności serwisowych przepompowni będzie należało:
 - a) czyszczenie wirników pompy i kontrola pracy układów tłocznych, 1 raz na 6 m-cy,
 - b) czyszczenie sond pływakowych lub sondy hydrostatycznej, 1 raz na 6 m-cy,
 - c) kontrola pracy wentylacji mechanicznej, 1 raz na 6 m-cy,
 - d) kontrola pracy układu sterowania, - sprawdzenie wizualnie stanu lampek kontrolnych, 1 raz na 6 m-cy,
 - e) kontrola pracy zasuw odcinających, 1 raz na 6 m-cy,
 - f) kontrola pracy zaworów zwrotnych, 1 raz na 6 m-cy,
 - g) kontrola kompletności podzespołów urządzenia, 1 raz na 6 m-cy,
 - h) kontrola oleju i ewentualne uzupełnienie, 1 raz na 6 m-cy,
 - i) pomiar poboru prądu pomp oraz sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwpożarowej poprzez dokonanie pomiarów przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia wraz z dostarczeniem Zamawiającemu protokołu z wykonanych prac kontrolno-pomiarowych, 1 raz na rok.
2. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości pracy przepompowni ścieków, Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia usterki lub awarii w ramach niniejszej umowy w terminie 3 dni od daty zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego.
3. Wykonawca w ramach bieżącej konserwacji i w ramach wynagrodzenia umownego będzie dokonywał wymiany materiałów drobnych użytych do naprawy i regulacji w kwocie nie przekraczającej 100,00 zł netto na pół roku.
4. Podstawą do wystawienia faktury za wykonaną usługę będzie „Protokół z przeglądu technicznego urządzeń” potwierdzony przez osobę wskazaną w umowie do bezpośredniego kontaktu.
5. Bieżąca konserwacja, o której mowa w ust. 1 lit a – h będzie wykonywana raz na pół roku przez Wykonawcę w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30-14.00 po uprzednim powiadomieniu osoby wskazanej w umowie do bezpośredniego kontaktu w następujących terminach:
 - 2021 r. – do 30 listopada
 - 2022 r. – do 30 czerwca
 - 2022 r. – do 30 listopada
 - 2023 r. – do 30 czerwca
 - 2023 r. – do 30 listopada

Bieżąca konserwacja, o której mowa w ust. 1 lit –i:

- 2022 r. – do 30 czerwca
- 2023 r. – do 30 czerwca

3. **Symbol kategorii CPV** – 90480000-5

4. **Warunki udziału w postępowaniu***

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
 - kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
 - sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
 - zdolności technicznej lub zawodowej.
2. Przy podpisaniu umowy Wykonawca zobowiązany jest posiadać ważną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na okres trwania prac związanych z wykonaniem przedmiotu umowy. Suma ubezpieczenia nie może być niższa niż 100 000 zł.

5. **Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej**

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena brutto.

6. **Osoba/y upoważniona/y do kontaktów z Wykonawcami**

Osoba upoważniona do kontaktów – Grzegorz Żukowski tel. (91) 4403 466

e-mail: gzukowski@ums.gov.pl , e-mail: ssobanski@ums.gov.pl

7. **Oferta powinna zawierać:**

- a) nazwę Wykonawcy
- b) adres Wykonawcy
- c) cenę netto
- d) stawkę podatku VAT
- e) cenę PLN brutto
- f) termin wykonania zamówienia – 31.12.2023 r.
- g) okres gwarancji*
- h) podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej
- i) warunki płatności
- j) zgodę na podpisanie umowy na warunkach zawartych w załączonym do zapytania wzorze umowy
- k) załącznik nr 1 – tabela kosztów do formularza oferty
- l) załącznik nr 2 – formularz oferty
- m) załącznik nr 3 – oświadczenie Wykonawcy
- n) załącznik nr 5 - oświadczenie Wykonawcy w zakresie wykonania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO (wzór w załączeniu)

8. Miejsce i termin złożenia oferty

Ofertę należy przesłać elektronicznie na adres: oferty@ums.gov.pl z dopiskiem: **(oferta na: Stała konserwacja przepompowni ścieków w Kapitanacie Portu w Trzebieży, przepompowni ścieków w Wolinie oraz pompowni ścieków EPS w Bazie Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie) w terminie do dnia 2 lipca 2021 r.**

9. Załączniki do oferty*

1. załącznik nr 1 – tabela kosztów do formularza oferty,
2. załącznik nr 2 – formularz oferty,
3. załącznik nr 3 – oświadczenie Wykonawcy,
4. załącznik nr 4 – wzór umowy,
5. załącznik nr 5 – oświadczenie Wykonawcy (RODO)

10. Informacje dodatkowe*

1. Płatność po wykonaniu każdego przeglądu serwisowego zgodnie z terminami określonymi w umowie, w terminie 21 dni licząc od daty otrzymania faktury.
2. Oferta winna zawierać wypełniony formularz oferty – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, tabelę kosztów do formularza oferty – załącznik nr 1 oraz oświadczenia Wykonawcy – załączniki nr 3 i 5 do zapytania ofertowego.

Zamawiający może podjąć decyzję o unieważnieniu postępowania na każdym etapie udzielania zamówienia publicznego.

UWAGA: Pierwszy serwis w obiektach UMS (KP Trzebież, BP Wolin, BON Szczecin) winien być wykonany do 30 listopada 2021 r.

Wojciech Zdanowicz
Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie

/podpisano cyfrowo/

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym

* - o ile dotyczy