

Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU UMOWY

1. Wykonawca wykona atestację przenośnego sprzętu przeciwpożarowego oraz systemów gaśniczych według następujących typów:
 - a) Gaśnica proszkowa GP 6 – 21 szt.
 - b) Gaśnica proszkowa GP 2 – 12 szt.
 - c) Gaśnica śniegowa GS 5 – 17 szt.
 - d) Urządzenie gaśnicze sprzętu – 4 szt.
elektronicznego UGS 2
 - e) Gaśnica automatyczna 1,95 kg – 1 szt.
ze środkiem gaśniczym FE-227
 - f) Gaśnica automatyczna 1,48 kg – 2 szt.
ze środkiem gaśniczym HFC227ea
 - g) Stała instalacja gaśnicza CO₂ 30 kg – 1 szt.
 - h) Stała instalacja gaśnicza CO₂ 20 kg – 1 szt.
2. Atestacja zakończona będzie oznakowaniem gaśnic i systemów gaśniczych oraz wystawieniem certyfikatu z przeglądu.
3. Atestacja będzie odbywać się corocznie w terminie od 25 maja do 14 grudnia przed upływem terminu ważności gaśnic i systemów gaśniczych.
4. Wykonawca przed przystąpieniem do atestacji, każdorazowo uzgodni telefonicznie z osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego, miejsce aktualnego stacjonowania jednostek oraz termin wykonania usługi.
5. Wykonawca w celu zapewnienia ciągłości pływania i eksploatacji jednostek pływających, na czas atestacji gaśnic zobowiązuje się użyć Zamawiającemu gaśnice zastępcze. Gaśnice zastępcze powinny posiadać aktualny atest, a ich typ powinien odpowiadać gaśnicom pobranym z jednostek. W celu wykonania przedmiotowej umowy, okres na jaki zostaną użyte gaśnice zastępcze, będzie zależny od okresu atestacji gaśnic pobranych z jednostki i uzgadniany każdorazowo telefonicznie przed przystąpieniem do wykonania usługi pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym.
6. Zamawiający zastrzega sobie – bez odszkodowania dla Wykonawcy – prawo odstąpienia od usługi atestacji przenośnego sprzętu pożarowego w ilości 10 szt. w danym roku kalendarzowym.
7. Dojazd serwisu, odbieranie z jednostek pływających gaśnic do atestacji oraz dostarczanie ich na jednostki pływające po atestacji będzie odbywało się transportem Wykonawcy i na jego koszt.

8. Miejscem odbioru i dostarczenia gaśnic po wykonaniu przedmiotu umowy będzie:
Baza Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie, ul. Światowida 16 c,
71- 727 Szczecin.
9. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania atestacji poszczególnych gaśnic i systemów gaśniczych w terminie 3 dni od daty zlecenia usługi przez Zamawiającego.

WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENÓW:

Wykonawca, zobowiązany jest do przedłożenia kserokopii uznania Dyrektora Urzędu Morskiego do atestacji przenośnego sprzętu przeciwpożarowego na statkach i stałych instalacji gaśniczych CO₂.

Uznanie powinno obowiązywać przez cały okres trwania zamówienia. W przypadku, gdy termin uznania wygasa w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca powinien dołączyć do oferty oświadczenie, w którym zobowiązuje się przedłużyć w/w uznanie do końca trwania realizacji zamówienia.