



URZĄD MORSKI W SZCZECINIE

Pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin

tel.: +48 91 4342474, fax: +48 91 4344656, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl

Znak: E.2804.1.4.21

Szczecin, dnia 02.08.2021 r.

Dotyczy: Zapytania ofertowego z dnia 28.07.2021 r. pn. Wykonanie pogwarancyjnych przeglądów agregatów prądotwórczych, znak: PO-II.2630.154.21, E.2804.1.1.21

ODPOWIEDZI NA PYTANIA z dnia 29.07.2021 r.

Pytanie nr 1

Proszę o określenie, czy dla agregatu prądotwórczego FI40 w lokalizacji Latarnia Morska Świnoujście wymiana paliwa w zbiorniku w całości obejmuje tylko wytankowanie paliwa i zalanie świeżego paliwa dostarczonego?

Odpowiedź na pytanie nr 1

NIE

Pytanie nr 2

Czy w zakresie wymiany paliwa w/w agregacie należy również wykonać czyszczenie zbiornika i czujnika paliwa przez wykonanie płukania układu paliwowego wraz z zbiornikiem i zalaniem świeżym paliwem?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Tak

Pytanie nr 3

Czy stare paliwo utylizuje w/w agregacie Zamawiający, czy Wykonawca?

Odpowiedź na pytanie nr 3

Stare paliwo z agregatu FOGO FI 40 ASG zlokalizowanym w Latarni Morskiej Świnoujście utylizuje Wykonawca.

Pytanie nr 4

Czy nowe paliwo dostarcza do w/w agregatu Zamawiający, czy Wykonawca?

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający zapewnia nowe paliwo.

Pytanie nr 5

Czy w wymienionym zakresie zaleceń dot. wymiany płynu chłodniczego należy wykonać również płukanie układów chłodniczych?

Odpowiedź na pytanie nr 5

NIE

Pytanie nr 6

Czy w realizacji usług serwisowych przeglądów agregatów prądotwórczych Zamawiający dopuszcza wykonanie przeglądu agregatu przez 1 serwisanta z uprawnieniami grupy G1 E i D?

Odpowiedź na pytanie nr 6

Tak, Zamawiający dopuszcza wykonanie przeglądów przez jednego serwisanta z wymaganymi uprawnieniami.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający dopuszcza realizację przeglądów przez dwa zespoły jedno osobowe w tym samym czasie w różnych lokalizacjach?

Odpowiedź na pytanie nr 7

Zamawiający dopuszcza realizację przeglądów przez dwa zespoły jedno osobowe w tym czasie w różnych lokalizacjach.

Pytanie nr 8

Która ze stron ma dostarczyć obciążenie?

Odpowiedź na pytanie nr 8

Wykonawca zapewnia obciążnice potrzebną do próby agregatu pod obciążeniem.

Z up. Dyrektora
Urzędu Morskiego w Szczecinie
Paweł Szumny
Zastępca Dyrektora ds. Technicznych
*/podpisano kwalifikowanym podpisem
elektronicznym/*