

Zakres Prac:

- Wymiana filtrów oleju,
- Wymiana oleju,
- Wymiana filtrów paliwa,
- Kontrola parametrów i konsystencji płynu chłodniczego,
- Kontrola podgrzewu bloku silnika,
- Sprawdzenie akumulatora,
- Sprawdzenie ładowania akumulatora,
- Sprawdzenie amortyzatorów,
- Sprawdzenie / regulacja paska klinowego,
- Czyszczenie filtra powietrza,
- Czyszczenie silnika i prądnicy,
- Sprawdzenie parametrów alternatora,
- Sprawdzenie stanu połączeń przewodów i szczelności: paliwowych, układu chłodniczego, złącz, czujników;
- Sprawdzenie rozrusznika,
- Sprawdzenie połączeń silnik + prądnica,
- Próbną pracą zespołu na biegu jałowym,
- Sprawdzenie parametrów agregatu,
- Diagnostyka, ekspertyza agregatu,
- Sprawdzenie działania wyłącznika STOP AWARIA,
- Sprawdzenie działania wyłącznika prądowego,
- Sprawdzenie napięcia fazowego,
- Sprawdzenie napięcia między-fazowego,
- Sprawdzenie rejestru alarmów i zdarzeń w automatyce,
- Sprawdzenie działania i połączeń elektrycznych, wskaźników kontrolnych, zabezpieczeń na agregacie,
- Sprawdzenie działania układu SZR,
- Próba pracy agregatu, sterowanie na biegu jałowym i pod obciążeniem,
- Pomiar rezystancji izolacji prądnicy i uziemienia agregatu – wykonane miernikiem z aktualną legalizacją

Zalecenia dla agregatów prądotwórczych:

1. Stacja Nautyczna Dziwnów, ul. Przymorze 3, 72-420 Dziwnów, Agregat Mielec-Diesel, ZGC-40, nr 417110, 50kVA / 40kW;
 - a) Wymiana akumulatora,
 - b) wymiana płynu chłodzącego.
2. Latarnia Morska Świnoujście, ul. Bunkrowa, 72-602 Świnoujście, Agregat FOGO FI 40 ASG, nr D7528, 40kVA / 32kW;
 - a) Wymiana paliwa w zbiorniku w całości,
 - b) wymiana płynu chłodniczego,
3. Stacja Nastyczna Karsibór, Agregat FOGO FI 40 AG, nr D10252, 40kVA/32kW
 - c) wymiana akumulatora.
4. Świnoujście -OOW Karsibór, ul. Kanałowa14, Agregat FOGO, FI 45ASCG , nr D5205, 45 kVA / 36 kW;
 - a) Wymiana grzałki bloku silnika + termostat IVECO,
 - b) wymiana płynu chłodniczego,
5. Wyspa Chełminek, Agregat FOGO FI 30 ACG, nr D8231;
 - a) Wymiana akumulatora rozruchowego,